



Analysekrav til bygge- og anlægsaffald i Lemvig Kommune

Miljøfremmed stof	Uforurenet (mg/kg)	Forurenet (mg/kg)		Farligt (mg/kg)
	Til fri genbrug/ genanvendelse	Genanvendes efter tilladelse	Skal bortskaffes til godkendt modtager	Skal bortskaffes til godkendt modtager
PCB-total	< 0,1	< 0,1 – < 2,0*	0,1 – 50	> 50
Bly	< 40		40 – 2.500**	> 2.500**
Arsen	< 20		20 – 1.000	> 1.000
Cadmium	< 0,5		0,5 – 1.000**	> 1.000**
Chrom total	< 500		500 – 1.000	> 1.000
Kobber	< 500		500 – 2.500**	> 2.500**
Kviksølv	< 1		1 – 1.000	> 1.000
Nikkel	< 30		30 – 1.000	> 1.000
Zink	< 500		500 – 2.500**	> 2.500**
PAH-Total	< 0,4		0,4 – 1.000	> 1.000 (2.500**)
Chlorparaffiner	< 0,1		0,1 – 10.000	> 10.000
Asbest	Ikke påvist		Påvist, ikke støvende	Påvist, Støvende

* Restproduktbekendtgørelsens forudsætninger for at genanvende bygge- og anlægsaffald med PCB

** Økotoxikologi lægges til grund HP14 (Restproduktbekendtgørelsen eller alternativt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33)