

Vandmængde fra transformerfundamenter

Regnintensitet 220 l/s/ha
10 min. regnhændelse

Energinets transformere/reaktorer

Navn	Areal
TA31	88 m²
TA32	88 m²
TA33	88 m²
	264 m²

Nominel vandmængde 5,808 l/s Olieudskiller klasse I, kapacitet 6 l/s

IDURA	88 m²
RA31	88 m²
	176 m²

Nominel vandmængde 3,872 l/s Olieudskiller klasse I, kapacitet 6 l/s

Vattenfalls transformere, forudsat samme størrelse

Navn	Areal
TR 1	88 m²
TR2	88 m²
	176 m²

Vandmængde 3,87 l/s Olieudskiller klasse I, kapacitet 6 l/s

Samlet vandmængde, transformere 13,55 l/s
Øvrigt spildevand, bygninger 2 l/s Forudsætning
15,55 l/s

Afledning fra pumpestation 4,1 l/s

Opstuvning 11,5 l/s

Opstuvet vandmængde 6,9 m³ på 10 min. regnskyl