

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Lemvig Vand A/S
Rønbjerghage 31
7620 Lemvig

Att: Peter Eibye; peto@lvs-as.dk
Kun sendt pr- e-mail




Udledningstilladelse - Kongensgårdparken - nyt boligområde i Nørre Nisum med regnbetinget udløb til Nørre Budsgård Bæk

Dato 28-01-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 06.11.01P19-1-20

Ref.: SUDO
Dir.tlf.: 9663 1404



Figur 1 Udsnit af kort over Nørre Nisum fra Spildevandsplan 2013-2021 af det planlagte opland B1.16 og udløb RB1.16



Indholdsfortegnelse

1. Ansøgning	3
2. Afgørelse	3
3. Tilladelsens vilkår	4
3.1 Generelt	4
3.2 Udledning af tag- og overfladevand	4
3.3 Drift og kontrol	4
4. Ansøgers oplysninger	5
5. Miljøteknisk vurdering	5
6. Vurdering i forhold til Natura 2000 og Bilag IV arter	6
7. Klagevejledning	7
8. Ibrugtagning af tilladelse	8
9. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen	9

Bilagsfortegnelse

Nr.	Indhold
1	Ansøgning om udledningstilladelse
2	Oversigtskort med placering af bassin og udløb





1. Ansøgning

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning (bilag 1) fra NIRAS, dateret 21. april 2020, som på vegne af Lemvig Vand A/S søger om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra en ny byggemodning (Kongensgårdparken) i Nørre Nissum til Nr. Budsgård Bæk gennem udløb RB1.16. Ansøger har efterfølgende opdateret oversigtskortet (bilag 2).

Lemvig Kommune ønsker at byggemodne kloakopland B1.16 i Nørre Nissum, som Lemvig Vand A/S skal kloakere med separatkloak, da det ikke er muligt at nedsive tag- og overfladevandet. Kloakoplandet er omfattet af [Lokalplan nr. 207. Et boligområde ved Hovedgaden i Nørre Nissum](#).

Det planlagte regnbetingede udløb har UTM koordinaten:

- X = 462901
- Y = 6268403

Udkastet har været sendt til kommentering hos Lemvig Vand A/S og deres rådgiver samt til berørte parter, der er lodsejere. Der er indkommet en bemærkning fra en lodsejer, der udtrykker betænkhed i forhold til eventuelle oversvømmelser af Nr. Budsgård Bæk. Lemvig Vand A/S har efterfølgende indgået en medbenytteraftale med lodsejerne, og der skal jf. Lemvig Kommunes spildevandsplan etableres et nyt regnvandsbassin ved selve Nr. Budsgård Bæk. Det planlagte regnvandsbassin vil neddrøse tilledning af tag- og overfladevand til Nr. Budsgård Bæk betydeligt fra kloakoplandet i Nr. Nissum by.

2. Afgørelse

Lemvig Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de i afsnit 3 og 4 nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne tilladelse.

Tilladelsen træder i kraft straks og er ikke tidsbegrænset. Kommunen kan dog til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er utilstrækkelige jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30.

Tilladelsen meddeles efter:

- § 28 i Lov om miljøbeskyttelse, LBK. nr. 1218 af 25. november 2019.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK. nr. 2292 af 30. december 2020.





3. Tilladelsens vilkår

3.1 Generelt

1. Udledning skal ske som beskrevet i ansøgningen i bilag 1 og på oversigtskortet i bilag 2.
2. Det er en forudsætning for tilladelsen, at eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning meddeles.
3. Det er en forudsætning for tilladelsen, at Lemvig Vand A/S sikrer, at de nødvendige øvrige tilladelser/aftaler med lodsejere m.v. indgås.
4. Rørtop af udløbsledninger i søen skal være under søens naturlige vandspejl, så de ikke er synlige (dykket afløb).
5. Når anlægget er etableret, skal en færdigmelding fremsendes til Lemvig Kommune.

3.2 Udledning af tag- og overfladevand

6. Udledningen i Nørre Budsgård Bæk må maksimalt være 5 l/sek. og må ikke give anledning til erosion.
7. Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejringer i søen. Der skal derfor etableres et sand- og oliefang inden udløb til søen. Sand- og oliefanget skal have et volumen på mindst 1 m³ under udløbsledningen.

3.3 Drift og kontrol

8. Sandfang skal senest tømmes, når det maksimalt er 50 % fyldt.
9. Bortskaffelse af sand og slam fra sandfang skal ske i henhold til det kommunale affaldsregulativ. Det skal tages hensyn til, at det oprensede materiale kan være lettere forurennet.
10. Der skal føres driftskontrol over dato for tømning af sandfang og oplysninger om mængde fjernet sand/slam.
11. I forbindelse med anlægsarbejdet og fremtidige oprensninger skal det sikres, at udskylning af materialer såsom sand, ler og jord m.v. undgås.
12. Der skal etableres mulighed for at lukke afløbet, hvis der opstår en situation, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt f.eks. i tilfælde af uheld.



13. I tilfælde af uheld m.v. med risiko for udslip af forurenende stoffer til recipienter eller grundvand skal Lemvig Kommune kontaktes omgående.

4. Ansøgers oplysninger

I byggemodningen er der en eksisterende sø, der vil blive anvendt som regnvandsbassin. Ansøger oplyser, at tag- og overfladevand fra de enkelte grunde vil blive udledt direkte til søen, mens overfladevand fra veje infiltreres i trug og drænes til søen.

Ved fuld udbygning af byggemodningen vil der være følgende befæstede arealer i byggemodningen, der afledes til søen:

Type	Areal [ha]
Veje	0,47
Grunde	0,53
I alt	1,00

Fra byggemodningens grunde er det befæstede areal beregnet efter lokalplanens angivelse af en maksimal befæstelsesgrad på 35 %.

Søens naturlige vandspejl ligger omkring kote 64,00 meter. Når vandstanden stiger over kote 64,00 meter, vil der være afløb fra søen, der er begrænset til maksimalt 5 l/sek. Der vil være nødoverløb, hvis vandstanden stiger over kote 64,20 meter.

Det planlagte bassin og afløb er dimensioneret efter retningslinjerne i Lemvig Kommunes kommende spildevandsplan for planperioden 2021-2028.

5. Miljøteknisk vurdering

Efter kommunens retningslinjer i den kommende spildevandsplan, skal bassin have et volumen på ca. 280 m³. Da søens overfladeareal er på ca. 3.900 m², vil overfladevand fra byggemodningen give en stigning af vandstanden i søen med ca. 8 cm, som vil forekomme i middel hvert femte år. Nødoverløbet vurderes at træde i kraft i middel hvert 100. år.

For at kunne rense efter BAT (Bedst Anvendelig Teknologi) er der behov for et vådt volumen på ca. 200 m³, hvilket er rigeligt opfyldt i søen.

Udledningen i søen vil:

- minimere risikoen for erosion i Nørre Budsgård Bæk,
- reducere udledningen af næringsstoffer,
- tilbageholde udledning af sand og olie.



Der forventes en årlig udledning fra de befæstede arealer i byggemodningen til Nørre Budsgård Bæk på:

Vand	BI5	Kvælstof	Fosfor
4.300 m ³	9,9 kg	6,6 kg	0,5 kg

Planmæssige forhold

Anlægsprojektet er ikke i strid med Lemvig Kommunes vandforsyningsplan, spildevandsplan eller kommuneplan. Projektet er heller ikke i strid med de statslige vandplaner.

Naturbeskyttelse og fredninger

I byggemodningen er der en sø omkranset af mose. Begge dele er beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Grundvand

Der er ikke områder med særlige drikkevandsinteresser inden for projektområdet.

Nørre Budsgård Bæk

Nørre Budsgård Bæk er målsat med god økologisk tilstand. Ifølge vandområdeplan 2015-2021 er tilstanden for Nr. Budsgård Bæk ringe bl.a. pga. manglende smådyr og fisk, og vandløbet lever dermed ikke op til målsætningen. Den nederste ca. 1 km af Nørre Budsgård Bæk er et offentligt vandløb og beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Umiddelbart ovenfor er ca. 240 meter rørlagt. I alt er Nørre Budsgård Bæk ca. 2 km lang, inden den løber ud i Limfjorden og ligger dermed i hovedvandområde 1.2 Limfjorden. Ved at filtrere og lede tag-, overflade- og vejvand gennem søen, reduceres udledningen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til vandløbet, og der sker ligeledes en neddrøsling af vandmængden, så den hydrauliske belastning i vandløbet minimeres. Med de stillede vilkår vurderes det derfor, at projektet ikke vil medføre en øget negativ miljøpåvirkning i vandløbssystemet og forhindre målopfyldelse.

Jordforurening

Oplandet er ikke områdeklassificeret i henhold til Jordforureningsloven.

6. Vurdering i forhold til Natura 2000 og Bilag IV arter

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 2,5 km meter fra Natura 2000 området, Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, nr. 28. Nisum Bredning er EF-fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Det er områder, der har til formål at beskytte og forbedre levevilkårene for fugle, arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.



Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 område nr. 28 negativt, da der ikke udledes spildevand. Tag-, overflade- og vejvand ledes til søen herfra til Nr. Budsgård Bæk og videre til Limfjorden, her vil det ikke adskille sig væsentligt fra vandet der. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke påvirker Natura 2000 område nr. 28, og udpegningsgrundlaget herfor.

Habitatdirektivets bilag IV-arter

Det vurderes, at beskyttede paddearter har uændret muligheder for at yngle i søen efter projektet som før projektet. Med udledning af tag-, overflade- og vejvand via afledning til sø og dermed via ledning til Nr. Budsgård Bæk vil der også kunne ske en påvirkning her. Nørre Budsgård Bæk er et vandløb med relativt stort fald og deraf begrænsede fiskeinteresser. Vandet vil herfra løbe ud i Limfjorden, hvor der kan forekomme enkelte oddere, der skønnes ikke at blive påvirket af udledningen pga. den store opblanding og vandets sammensætning her.

7. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Lemvig Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/>.

Klageportalen ligger desuden på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.



Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.

Afgørelsen annonceres på Lemvig Kommunes hjemmeside og kan ses på www.lemvig.dk fra den 28. januar 2021. Klagefristen er 4 uger og udløber den 25. februar 2021.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest den 28. juli 2021 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

8. Ibrugtagning af tilladelse

Udledningstilladelsen har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, når ansøger modtager denne.

Hvis tilladelsen udnyttes før klagefristens udløb og behandling af eventuelle klager, sker det på ansøgers eget ansvar og regning, hvis tilladelsen ændres eller ophæves pga. klager. Det anbefales derfor at vente med at udnytte tilladelsen, indtil ansøger kender indholdet af en eventuel klage og kan vurdere, om der vil være en økonomisk risiko forbundet med at udnytte tilladelsen.

9. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen

- NIRAS, Helén Buch Dubery: HEBD@niras.dk
- Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV: trnord@stps.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V: dof@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig: lemvig@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV.: fr@friluftsraadet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten: vestjylland@@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia: mail@dkfisk.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum: teamstr@gmail.com
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Matrikel nr. 1fr Kongensgård Hgd. Nr. Nisum
- Matrikel nr. 10ay Den Nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 9a Den Nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel 10a Den Nordlige Del, Nr. Nisum

