



Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

LEMVIG VAND A/S
Havnen 8
7620 Lemvig



Udledningstilladelse


Tilladelse til udledning af regnvand fra regnvandsbassin ved Ringvej 36 i Nørre Nissum til udløb RB1.14 til Nr. Budsgård Bæk. Kloakoplande: B1.12, B1.13, B1.14, B1.14A og B1.20.

Dato 11-01-2023

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail:
Susanne.Dokkedal@lemvig.dk
J.nr.: 06.11.01P19-9-20

Ref.: SUDO
Dir.tlf.: 9663 1404



Udsnit fra Spildevandsplan 2021-2028 med angivelse af ansøgningens berørte oplande angivet med sorte bokse og ansøgningens berørte udløb angivet med orange bokse



Indholdsfortegnelse

1. Baggrund	3
2. Afgørelse.....	3
3. Tilladelsens vilkår	4
3.1 Generelt.....	4
3.2 Dimensionering og udformning	4
3.3 Drift og kontrol	4
4. Ansøgers oplysninger	5
5. Miljøteknisk vurdering.....	7
6. Vurdering i henhold til Natura 2000 og Bilag IV arter.....	8

Bilagsfortegnelse

Nr.	Indhold
1	Ansøgning om udledningstilladelse
2	Oversigtskort med placering af regnvandsbassin og udløb



1. Baggrund

Lemvig Kommune har den 4. juni 2021 modtaget en ansøgning fra WSP Danmark A/S, der på vegne af Lemvig Vand A/S ansøger om udledningstilladelse fra et planlagt regnvandsbassin, der skal etableres ved Ringvej 36 i Nørre Nisum. Efterfølgende har Lemvig Kommune modtaget et opdateret bilag 2 med revisionsdato den 17. august 2021, hvor udlægning af overskudsjord er ændret og udløbet er flyttet ca. 20 meter nedstrøms m.m.

Regnvandsbassinet er omtalt i kommunens Spildevandsplan 2021 - 2028 til udførelse i 2022. Etableringen er udsat til 2023. Regnvandsbassinet etableres primært for at reducere store vandføringer til Nørre Budsgård Bæk og dermed sikre vandløbet mod erosion og oversvømmelser. Bassinet vil desuden have den effekt, at udlædningen af næringsstoffer til Limfjorden reduceres. Udløbet fra regnvandsbassinet vil få udløb RB1.14 i Nørre Budsgård Bæk. Det planlagte regnbetingede udløb har UTM koordinaten:

- X = 462.907
- Y = 6.268.420

Udkastet til tilladelsen er sendt til partshøring hos Lemvig Vand A/S og berørte lodsejere/naboer. Der har ikke været bemærkninger til udkastet

3. Afgørelse

Lemvig Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne tilladelse.

Tilladelsen træder i kraft straks og er ikke tidsbegrænset. Kommunen kan dog til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis det er utilstrækkelige jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30. Tilladelsen meddeles efter:

- §28 i Lov om miljøbeskyttelse, LBK. nr. 100 af 19-01-2022.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK. nr. 1393 af 21. juni 2021.



3. Tilladelsens vilkår

3.1 Generelt

1. Udledningen skal ske som beskrevet i ansøgningen i bilag 1 og placeres som vist på oversigtskortet i bilag 2. Dette er på matr.nr. 10at, Den Nordlige Del, Nr. Nissum, som er ved Ringvej 36.
2. Det er en forudsætning for tilladelsen, at eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning er indhentet og meddelt.
3. Det er en forudsætning for tilladelsen, at Lemvig Vand A/S sikrer, at aftaler med lodsejere m.v. indgås.
4. Når anlægget er etableret, skal en færdigmelding fremsendes til Lemvig Kommune.

3.2 Dimensionering og udformning

5. Regnvandsbassinet skal have et permanent volumen på mindst 250 m³/reduceret ha. ved benyttelse af en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8. Bassinet skal have en permanent vanddybde på mellem 1- 1,5 meter. Begge dele vil sikre rensning ved BAT (Bedst Anvendelig Teknologi).
6. Bassinet skal indrettes efter retningslinjerne i [Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012](#).
7. Afløbsvandføringen må ved udledningen til Nørre Budsgård Bæk maksimalt være på 50 l/sek.
8. Bassinet må i gennemsnit give nødoverløb en gang hvert 5. år
9. Der skal tages hensyn til klimaforandringer ved anvendelse af klimafaktor 1,2.
10. Magasineringsvoluminet skal være dimensioneret efter Excel ark til Spildevandskomiteens Skrift nr. 30.
11. Regnvandsbassinet skal være med foranstaltninger, der sikrer tilbageholdelse af sand og olie.
12. Regnvandsbassinet skal have dykket afløb.
13. Der skal af sikkerhedshensyn etableres flade skråninger med en hældning mindst 1:5, da regnvandsbassinet er beliggende i et bolignært område.

3.3 Drift og kontrol

14. Der skal jævnligt føres tilsyn med regnvandsbassinet, dog mindst én gang årligt. Bassinet skal oprenses samt plejes efter behov. Oprenset olie/sediment skal bortskaffes efter Lemvig Kommunes anvisning. Tilsynet skal føres i en driftsjournal, hvoraf der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn, pleje og oprensning. Driftsjournalen skal opbevares i minimum 5 år og fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende.



15. Sandfang skal senest tømmes, når det maksimalt er 50 % fyldt og noteres i driftsjournalen.
16. Udledningen fra regnvandsbassinet må ikke give anledning til erosion, oversvømmelse eller lignende i Nørre Budsgård Bæk.
17. Der skal etableres mulighed for at lukke bassin afløbet, hvis der opstår en situation, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt f.eks. i tilfælde af uheld.
18. I tilfælde af uheld m.v. med risiko for udslip af forurenende stoffer til Nørre Budsgård Bæk, skal Lemvig Kommune kontaktes omgående. I akutte tilfælde skal der straks ringes alarm til 112.
19. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i Nørre Budsgård Bæk.
20. Der skal sikres uhindret adgang til regnvandsbassinet af hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn.
21. I forbindelse med anlægsarbejdet og fremtidige oprensninger af regnvandsbassinet skal det sikres, at udskylning af materialer såsom sand, ler og jord m.v. undgås.

4. Ansøgers oplysninger

Lemvig Kommune har den 4. juni 2021 modtaget en ansøgning fra WSP Danmark A/S, der på vegne af Lemvig Vand A/S ansøger om udledningstilladelse fra et planlagt regnvandsbassin, der skal etableres ved Ringvej 36 i Nørre Nisum. Efterfølgende har Lemvig Kommune modtaget et opdateret bilag 2 med revisionsdato den 17. august 2021, hvor udlægning af overskudsjord er ændret og udløbet er flyttet ca. 20 meter nedstrøms m.m.

Regnvandsbassinet er omtalt i den kommende Spildevandsplan 2021 - 2028 til udførelse i 2022. Regnvandsbassinet etableres primært for at reducere store vandføringen til Nørre Budsgård Bæk og dermed sikre vandløbet mod erosion og oversvømmelser. Bassinet vil desuden have den effekt, at udledningen af næringsstoffer til gavn for Limfjorden reduceres. Udløbet fra regnvandsbassinet vil få udløb RB1.14 i Nørre Budsgård Bæk.

Til fastlæggelse af afløbsvandføring fra bassinet har Lemvig Kommune undersøgt den hydrauliske kapacitet og erosionsmæssige forhold i Nørre Budsgård Bæk. Lemvig Kommune har herefter fastlagt afløbsvandføringen fra bassinet til 50 l/sek., som er inkl. 10 l/sek. fra det eksisterende udløb RB1.16.



De berørte oplande er vist i efterfølgende figur markeret med sorte bokse og de berørte udløb er markeret med orange bokse.



Oplande der er direkte tilsluttet det planlagte regnvandsbassin har i Spildevandsplan 2021-2028 følgende oplysninger:

Opland	Areal [ha]	Befæstelsesgrad	Bef. areal [ha]	Bemærkning
B1.12	5,86	30%	1,76	-
B1.13	6,35	30%	1,91	-
B1.14	5,32	30%	1,60	-
B1.14A	2,62	35%	0,92	Planlagt, bassinområde
B1.20	0,30	35%	0,11	Planlagt
I alt	20,45	30,7%	6,28	-

Tag- og overfladevand fra opland B1.16 (Kongensgårdparken) ledes i dag via eksisterende sø til udløb RB1.16 i Nørre Budsgård Bæk. Ved etablering af det planlagte bassin ledes dette afløb ind i ansøgningens planlagte bassin, hvorefter udløb RB1.16 nedlægges.

Ansøger oplyser, at den opgravede overskudsjord på ca. 14.000 m³ transporteres væk fra arealet, efter drøftelse med naboer.



5. Miljøteknisk vurdering

Planmæssige forhold

Anlægsprojektet er ikke i strid med Lemvig Kommunes vandforsyningsplan, spildevandsplan eller kommuneplan. Projektet er heller ikke i strid med de statslige vandplaner.

Grundvand

Projektet er ikke placeret i et område med særlig drikkevandsinteresser. Jordbunden er leret, så regnvandsbassinet vil ikke påvirke grundvandets kvalitet negativt.

Jordforurening

Projektet er ikke placeret i et område, hvor der er registreret jordforurening.

§3 naturbeskyttelse

Regnvandsbassinet etableres i nærheden af en §3 naturbeskyttet mose, som løber langs Nørre Budsgård Bæk. Den permanente vandstand i bassinet ligger ca. 0,3 meter over vandspejlet i Nørre Budsgård Bæk. Derfor vil bassinet ikke sænke vandstanden i moseområdet.

Nørre Budsgård Bæk

Vandløbet har i Vandområdeplan 2015-2021 en ringe økologisk tilstand, men skal have en god økologisk tilstand, hvorfor målsætningen ikke er opfyldt.

Etablering af bassinet vil reducere den årlige maksimalvandføring til Nørre Budsgård Bæk med over 90 %, hvorefter det regnbetingede udløb ikke længere vil være til hinder for opfyldelse af målsætningen.

I den efterfølgende tabel er der opstillet et stofregnskab for den årlige udledning til Nørre Budsgård Bæk, der har udløb i Limfjorden.

Opland	Status (ingen bassin)				Plan (bassin etableret)			
	Vand m ³	BI5 kg	N kg	P kg	Vand m ³	BI5 kg	N kg	P kg
B1.12	7.250	44	15	2,2	7.250	17	12	0,9
B1.13	7.860	47	16	2,4	7.860	19	13	0,9
B1.14	6.580	39	13	2,0	6.580	16	11	0,8
B1.14A	-	-	-	-	3.780	9	6	0,5
B1.20	-	-	-	-	430	1	1	0,1
I alt	21.690	130	43	6,5	25.900	62	41	3,1

Ovenstående tabel viser, at udledningen af alle stoffer reduceres. Da der også sker en markant reduktion af maksimalvandføringen, vurderer Lemvig Kommune, at med de stillede vilkår vil projektet ikke påvirke Nørre Budsgård Bæk væsentlig og forhindre målopfyldelse. Udledningen kan derfor accepteres.



6. Vurdering i henhold til Natura 2000 og Bilag IV arter

Ifølge §6 i Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) kan Lemvig Kommune ikke give tilladelse, hvis regnvandsudledningen efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Området, hvor regnvandsbassinet skal etableres, er beliggende udenfor Natura 2000-områder. Der er ca. 2 km til nærmeste Natura 2000 område, nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Det vurderes på baggrund af projektets karakter, afstand til Natura 2000 området samt at det ikke indebærer øget udledninger, øget emissioner, øget forstyrrelser, mere støj eller lignende, der særligt kan henføres til det konkrete projekt. Derfor vil etablering og anvendelse af bassinet ikke påvirke udpegningsgrundlaget for det nævnte Natura 2000 område.

Bilag IV/fredede arter

Bassinet etableres på dyrket mark med passende afstand til beskyttet natur og uden behov for nedrivning af redetræer eller lignende. Det vurderes, at bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og birkemus kan forekomme i levende hegn og vandhuller. De vil kun kortvarigt blive forstyrret af etableringen, og de vil i den periode søge til naboarealer, men vil på sigt potentielt have gavn af bassinet. Etableringen vil dermed ikke ødelægge eventuelle bestande af Bilag IV-arter.

Det vurderes, at etablering af bassinet kan igangsættes uden at ødelægge yngle, raste eller fourageringsområder for Bilag IV arter, og der vil ikke være behov for at søge om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsens §10 hos Miljøstyrelsen.



7. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Lemvig Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden [Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk).

Klageportalen ligger desuden på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside. Afgørelsen annonceres på Lemvig Kommunes hjemmeside og kan ses på www.lemvig.dk fra den 11. januar 2023. Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. februar 2023.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest den 11. juli 2023 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.



8. Ibrugtagning af tilladelse

Udledningstilladelsen har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, når ansøger modtager denne.

Hvis tilladelsen udnyttes før klagefristens udløb og behandling af eventuelle klager, sker det på ansøgers eget ansvar og regning, hvis tilladelsen ændres eller ophæves pga. klager. Det anbefales derfor at vente med at udnytte tilladelsen, indtil ansøger kender indholdet af en eventuel klage og kan vurdere, om der vil være en økonomisk risiko forbundet med at udnytte tilladelsen.

9. Underretning om afgørelsen

- Lemvig Vand A/S
- WSP Danmark, Peter Poulsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV: trnord@stps.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V: dof@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig: dnlemvig-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten: vestjylland@@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia: mail@dkfisk.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum: te-amstr@gmail.com
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Matrikel nr. 14c, Den nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 14d, Den nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 1az, Pilgård Nr. Nisum
- Matrikel nr. 10ar, Den nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 10as, Den nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 10aq, Den nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 10e, Den nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 10ay, Den nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 9a, Den nordlige Del, Nr. Nisum
- Matrikel nr. 10a, Den nordlige Del, Nr. Nisum