



Nordic Marine Oil A/S
Olievej 3A
7680 Thyborøn



VVM - afgørelse vedrørende etablering af udleveringsstander til TripleNine

Lemvig Kommune har den 24. marts 2023 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere yderlig et udleveringsystem på Nordic Marine Oils eksisterende olie-anlæg på Thyborøn Havn.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2021-10-27 nr. 1976 (miljøvurderingsloven).

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt:

- 10i) Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO₂-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1).
- 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektet har derfor gennemgået med henblik på at kunne træffe afgørelse om projektet antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af projektet

Der søges om tilladelse til at etablere yderlig et udleveringsystem til levering af olie til en ny olietank på TripleNine Groups anlæg på Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn.

På Thyborøn havn ligger der allerede en olieledning nedgravet umiddelbart foran TripleNines kedelhus. Olieledningen er ejet af Nordic Marine Oil. Olieledningen

Dato 13-04-2022

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 09.40.20P19-13-22

Ref.: BRHA
Dir.tlf.: 9663 1132



udgør en del af et anlæg, hvor Nordic Marine Oil anvender rørledningen til at forbinde anlæg til udleveringsstandere og til at bunke olie ind fra skibslaster.

Det bliver Nordic Marine Oil som kommer til at stå for løbende kontrol og overvågning af stikledningen. Stikledningen svejses i samlinger og føres ind i tankgrav til en flangesamling. Således sikres det at en evt. utæt pakning vil være under kontrol i sikringskaret.



Modtager tanken er en rustfri buffertank på 30 m³ til marine gas oil. Tanken er den gamle formalintank. Den står på ben.

Der installeres et overløbsrør som føres til tankgravens bund. Tankens kapacitet er lille og vil kun kunne dække olieforbruget i ca. 16 timer. Derfor bliver tanken udstyret med automatisk påfyldning. Der indtænkes sikkerheder i styringen. Tanken bliver eftersat af certificeret virksomhed før ibrugtagning.

Tankgraven rummer 50 m³ og vil uden problemer kunne rumme olietankens indhold + 10%.

I tankgraven står der i forvejen en ammoniakvandstank i 20% opløsning på 40 m³.


Regnvand tømmes overvåget til overfladevand system. Overfladevand systemet gennemløber olieudskiller før det har udløb i havnen.

Brun linje er en ca. angivelse af olierørledningen ejet af Nordic Marine Oil.
Grøn linje er en mulig føringsvej for den nye stikledning



Indretning og drift af tankanlægget skal overholde olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Miljøstyrelsen er miljømyndighed på TripleNine. Miljøgodkendelsen vil således indeholde vilkår til sikkerhed for integrationen med Nordic Marine Oils udleveringssystem.

Snitfladen mellem Nordic Marine Oil og TripleNine fremgår af følgende figur.



Høring

Udkast til tilladelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 har inden offentliggørelsen været sendt i høring hos rådgiver, ansøger, TripleNine, Thyborøn Havn og Miljøstyrelsen.

Afgørelse

Lemvig Kommune har på baggrund af en gennemgang af projektet i forhold til VVM-screeningen fra 23. september 2019 vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Begrundelse

Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til støv og støj i anlægsfasen, lugt, risiko for uheld og beskyttet natur. Denne vurdering har baggrund i, at der er tale om en kort nedgravet rørledning på et havneareal. De væsentlige miljøpåvirkninger ved etablering og drift af olieledningen er beskrevet i VVM-screeningen fra 23. september 2019.

Støv og støj i anlægsfasen

Der vil være byggestøj i forbindelse med opførelse af pipelinen. Idet pipelinen ligger på en kort strækning på havnen vurderes støjen ikke at være til gene for naboerne.

Der kan forekomme støvflugt i forbindelse med tørre perioder, hvilket dæmpes med vanding.



Lugt

Der kan forekomme lugt ved adskillelse af eksisterende rørsystemer. Dette er dog af kort varighed og lugten forventes kun lokalt på kajen.

Risiko for uheld

Der er risiko for større udslip af brændstof, hvorfor der skal etableres såvel fysiske og administrative barrierer for at ulykken sker. Dette indgår som vilkår i tilladelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Beskyttet natur

I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt aktiviteterne forbundet med oplag af forurenede jord kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Hele Thyborøn havn ligger tæt ved Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Området består af flere delområder. Syd for Thyborøn by ligger fuglebeskyttelsesområde nr. 39, Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø. Det er udpeget som fuglebeskyttelsesområde pga. en række ynglende og trækkende arter. I Natura 2000 planen for området er forstyrrelser af fuglelivet nævnt som en trussel for områderne, ved f.eks. rekreative aktiviteter. Havneaktiviteter er ikke vurderet til at udgøre en trussel for Natura 2000 områderne.

Samlet set vurderes anlægget ikke at være til gene for områdets fuglebestand, da der ikke er tale om en væsentlig ny aktivitet i området. Det vurderes, at anlægget hverken selvstændigt eller sammen med andre aktiviteter kan påvirke dette Natura 2000 området eller andre Natura 2000 områder.

Området hvor anlægget etableres vurderes ikke at være yngle- raste- eller fourageringsområde for Bilag IV arter, da etableringen sker på eksisterende havneareal, der ikke rummer egnede steder for rastende eller ynglende Bilag IV arter. Det vurderes derfor ikke, at aktiviteterne forbundet med udleveringssystemet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

Samlet vurdering

Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Øvrige bemærkninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørelse af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige tilladelser kan udstedes.

Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt.



Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvurderingslovens § 18.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse og annoncering

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 19. april 2022.

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.

Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 18. maj 2022.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest den 13. oktober 2022 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Brian Lenz Hansen
Civilingeniør

Kopi af afgørelsen er sendt til Skanda A/S, klaus@skanda.dk

