

Hvidbog for høring af forslag til Spildevandsplan 2021-2028

Hvidbogen er en opsamling på de indsigelser og bemærkninger, som Lemvig Kommune har modtaget i forbindelse med den offentlige høring af forslag til spildevandsplan 2021-2028. Hvidbogen er et bilag til dagsordenspunktet om endelig vedtagelse af Lemvig Kommunes Spildevandsplan for planperioden 2021-2028.

Behandling af høringssvar og øvrige ændringer

Udkastet har været i offentlig høring i perioden fra den 1. marts 2022 til 26. april 2022. Der er indkommet 3 høringssvar til forslag til spildevandsplan 2021-2028 samt 2 personlige henvendelser. Henvendelserne drejede sig om hjælp til forståelse af spildevandsplanen, og hvordan planen evt. vil berøre deres ejendomme.

	Afsender	Høringssvar	Kommunens bemærkninger	Forvaltningens indstilling
1	Thisted Kommune	Thisted Kommune har i mail oplyst, at kommunen ingen bemærkninger har til Lemvig Kommunes forslag til spildevandsplan 2021-2028.		
2	Rubyvej 7	Til Lemvig Kommune I har udsendt spildevandsplan, til gennemsyn, til vores I/S. Enevoldsgård, Rubyvej 7, Fjaltring, 7620 Lemvig På oversigten er der ingen registrering af nedsivningsanlæg på vores grundstykke, Rubyvej 7. Anlægget blev anlagt i 2012 af firma: Børge Lind og sønner i Lind, ved kloakmester Frits Lind. Da vi ikke ser nogen godkendelse af nedsivningsanlægget på vores BBR, kontaktede vi teknisk forvaltning i januar 2017. Fejlen skyldtes angiveligt at Frits Lind i 2012 var sygemeldt med blodprop, og papirarbejdet ikke var blevet færdiggjort.	Der er ingen fejl i spildevandsplanen vedr. adressen. Kommunen har registreret et godkendt nedsivningsanlæg på adressen. Private folks nedsivningsanlæg i det åbne land skal ikke vises i spildevandsplanen. Det, der skal vises i en spildevandsplan er eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der afledes til nedsivningsanlæg, og planlagte områder uden for kloakeringsområde, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg. Lemvig Kommune har givet påbud til alle udpegede ejendomme i vandområdeplanen for 2015-2021 (Det åbne land). Disse forhold er medtaget i gældende spildevandsplan 2013-2021 og er ikke aktuel i forslaget.	Teknik & Miljø indstiller at forslag til spildevandsplan ikke ændres.



		Processen med ansøgning, gennemsyn hos kloakmester og sidst godkendelse og optagelse på BBR blev gennemført i januar 2017. Vi fik dengang at vide, at sagen var færdigbehandlet, og at der nu var registreret et godkendt nedsivningsanlæg på vores grundstykke Rubyvej 7, Fjaltring 7620 Lemvig. Jeg vedhæfter jer de to dokumenter, jeg fik i forbindelse med berigtigelsen af nedsivningsanlægget, der foregik i samarbejde mellem Lemvig kommune og firma Børge Lind og sønner. med venlig hilsen Ole Thorn Madsen Administrator af ejendommen I/S Enevoldsgård, Rubyvej 7, Fjaltring, 7620 Lemvig.	Lemvig Kommune har sendt svarbrev ud til ejer/administrator for at orienterer om ovenstående samt orienterer om, at Lemvig Vand i planperioden planlægger at etablerer en ny transportledning fra Trans til Dybe. Den planlagte transportledning vil berøre ejers matrikel. Ejer/administrator har ikke efterfølgende indsendt yderligere bemærkninger.	
3	Bøvlingvej 88	Personligt fremmøde på kommunen. Ejer ønsker hjælp til at forstå, hvad spildevandsplanen betyder for hans ejendom.	Ejer af adressen Bøvlingvej 88 fik forklaret og vist på det digitale kort, at ejers matrikel vil blive berørt af den planlagte transportledning fra Trans til Dybe. Ejer havde ikke flere spørgsmål eller indvendinger.	Teknik & Miljø indstiller at forslag til spildevandsplan ikke ændres.
4	Kjærsgårdvej 19	Pårørende til ældre ejer har telefonisk henvendt sig, for at få hjælp til forståelse af Spildevandsplanens digitale kort. Hvad betyder spildevandsplanen for ejer.	Pårørende er blevet vejledt til forståelse af det digitale kort, og det er blevet oplyst, at ejers matrikel vil blive berørt af den planlagte transportledning fra Trans til Dybe. Herefter har der ikke været yderligere henvendelse eller indvendinger til sagen.	Teknik & Miljø indstiller at forslag til spildevandsplan ikke ændres.



5	Holmsøre Grundejerfor- ening	Holmsøre Grundejerforening beliggende ved Ærenprisvej har indsendt følgende indsigelse. Lemvig kommune, "teknik@lemvig.dk" Re: Indsigelse. Mrk: "Høring og forslag til spildevandsplan 2021-2028" Journalnummer 06.00.05.P15-4-19 På vegne af Holmsøre grundejerforening, fremsendes hermed en række oplyste bekymringer, vi i grundejerforeningen har, i forbindelse med den forestående sammenlægning af de to renseanlæg. Vores allerstørste bekymring gælder kystlinjen og skrænterne. Det er sårbar natur, som også tjener som beskyttelse af vores huse. Skrænterne må ikke skride. Vi oplever nu og da skred på skrænterne mellem Ærenprisvej og Gjellerodde. Ud for Ærenprisvej har vi forsøgt at dæmme op for erosion og skred, ved at anlægge stenhøfder. Disse høfder vedligeholdes, og da de hele tiden synker lidt, formoder vi, at de ligger ret langt under vandets overflade. Desuden når de jo langt ind på stranden, og vi er naturligvis ikke interesserede i at få "rodet op" i disse høfder, som yder os essentiel beskyttelse, og som nu ligger godt og veletablerede. Vi mener ikke, det er muligt "blot" at genetablere. Høfderne har nu ligget i mange år, og har dermed sat sig. Ingen kender konsekvenserne ved at etablere de to spildevandsledninger i strandkanten/Ærenprisvej. Eventuelle	I indsigelsen refereres flere gange til miljø-emner, der er beskrevet i den høring Lemvig Kommune havde af offentligheden og berørte myndigheder i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten, der skal udarbejdes i forbindelse med Lemvig Vands ansøgte projekt vedr. nedrivning af Lemvig Renseanlæg og fremtidig centralisering af spildevandsrensningen på et udvidet Harboøre Renseanlæg. Ideoplægget var i høring i oktober 2021. Lemvig Vands rådgivere er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der skal belyse og vurdere på miljøforhold og eventuelle miljøpåvirkninger vedr. selve det ansøgte projekt. Udkast til miljøkonsekvensrapport og tilhørende udkast til afgørelser vil snart komme i 8. ugers offentlig høring. Høringen af udkast til Spildevandsplan 2021-2028 med tilhørende miljørapport vedrører ikke høring af det ansøgte projekt, men spildevandsplanlægningen i hele Lemvig Kommune for planperioden 2021-2028. Et af de emner, som Lemvig Vand er blevet bedt om at belyse og vurdere på i miljøkonsekvensrapporten, og som Holmsøre grundejerforening refererer til i deres indsigelse, er netop nedlæggelse af spildevandsledningen langs stranden ved Ærenprisvej og parallelt med foden af de eksisterende skrån timer/skrænter her. Lemvig Vand har fået det rådgivende	Teknik & Miljø indstiller at forslag til spildevandsplan ikke ændres.
---	---	--	--	--



	konsekvenser vil måske først vise sig om flere år, og hvordan er vi så stillet? Grundvandet står i forvejen højt i vores område, og ifølge det tilsendte materiale, må vi påregne en stigning. Det bekymrer os meget. Desforuden har vi en bekymring om strømmen i rørene vil afstedkomme vibrationer, igen med risiko for yderlig erosion og belastning af kyst og skrænter. Vil strømmen være jævn, eller komme stødvis? Under vores smalle vej, ligger allerede kloakering, vand, el og fibernet. Vi har svært ved at se, at der er plads til to rør m 40 cm i diameter og med en indbyrdes afstand på 50 cm, som vi ved mødet d. 18.10.21 med Jean Warming har fået oplyst vil være fremgangsmåden. Desuden er vi bekymrede for, at selve gravearbejdet og det tunge materiel vil give rystelser, som kan skade kyst og skrænter. Vi mener, at den mindst ringe løsning må være at skyde spildevandsledningen under fjordbunden udenfor høfderne. Det ser vi som den nådigste løsning overfor naturen og dermed også sikkerheden i vores kystlinje. Enhver bearbejdning på land, gør vores kystlinje og dermed beskyttelsen mod vandet endnu mere sårbar. I materialet fremgår det også, at man skal påregne, at over tid vil rørene blive synlige... det er naturligvis aldeles uacceptabelt.	ingeniørfirma Sweco til at udarbejde en rapport til belysning og vurdering af forholdene. Sweco har i den forbindelse bl.a. foretaget geotekniske undersøgelser af skrænten og jordbundsforholdene. På baggrund af den geotekniske undersøgelse og af de aktuelt trufne jordbundsforhold, har Sweco konkluderet, at skred af skrænten umiddelbart ikke vil medføre dybereliggende skråningsbrud, og den planlagte spildevandslednings placering i stranden er mulig. Sweco vurderer, at spildevandsledningen ikke vil kunne blotlægges, når den placeres i en dybde, der er mindst 1,3 meter under normalt vandspejl. Lemvig Vand forventer at nedlægge ledningen i 4-6 meters dybde. Dette betyder endvidere, at spildevandsledningen placeres langt dybere end stenhøfderne. Lemvig Vand vil ikke "rode op" i disse høfder. I indsigelsen oplyses det, at grundvandet står højt i området, der henvises til "ifølge det tilsendte materiale" må der påregnes en stigning. Dette står ikke i dokumenterne til spildevandsplanen, men i ideoplægget der var i høring i oktober 2021. I ideoplægget, der vedrører den ansøgte projekt, står der under punktet klima, at idet klimaet ændrer sig, kan der være risiko for mere ekstreme regnvandshændelser og havvandsstigninger, der evt. kan berøre kyststrækningen langs stranden ved Ærenprisvej. Kysterosionen kan evt. bevirke, at spildevandsledningen over tid	
--	---	---	--



		Ledningen hører absolut ikke hjemme i vores sårbare kystområde. Mvh Holmsøre grundejerforening Annette Rask Groth Formand	kan blive blotlagt. Disse forhold skal belyses og vurderes på i miljøkonsekvensrapporten. Lemvig Vand har derfor som før nævnt fået det rådgivende ingeniørfirma Sweco til at udarbejde en rapport til belysning og vurdering af forholdene. Swecos konklusion er som før nævnt, at der ikke er grund til bekymring over projektets anlæggelse ved Gjellerodde og Ærensprisvej. Gennemførelse af projektet har ingen indflydelse på kommende klimaforandringer og grundvandstande. I indsigelsen er der endvidere en bekymring om strømmen i spildevandsledningen, og om den kan give vibrationer. Det kan oplyses, at etableringen af spildevandsledningen vil være beskyttet mod trykstød og vibrationer. Sådanne forhold vil være skadelig for alle slags spildevandsledninger. Spildevandsflowet vil være jævnt. Til besvarelse af bekymringerne vedr. den smalle vej, installationer og gravearbejde m.v. kan det oplyses, at Lemvig Vand vil udføre det ansøgte projekt og etablering af spildevandsledningen fuldt forsvarligt til sikring af, der ikke sker skader på bygninger, kyst og skrænter. Holmsøre grundejerforening beskriver i indsigelsen, at arbejdet på land, gør deres kystlinje, og dermed beskyttelse mod vandet fra fjorden endnu mere sårbart.	
--	--	---	--	--



			Jf. det rådgivende ingeniørfirma Swecos undersøgelsesprojekt er der ingen belæg for, at ledningsarbejdet på land vil medføre en svækkelse af kystlinjen og kystområdet. Undersøgelsesrapporten fra Sweco er vedlagt som bilag 12.	
--	--	--	---	--